

За 1 полугодие 2018 года прокуратурой Велижского района при осуществлении надзора за соблюдением законодательства о защите прав несовершеннолетних выявлено 109 нарушений федерального законодательства, внесено 6 протестов на противоречащие законодательству локальные акты образовательных организаций, внесено 41 представление, которые рассмотрены и удовлетворены, 43 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, 3 лица привлечено к административной ответственности.

В ходе проверки соблюдения МБОУ «Средняя школа №2» г. Велижа законодательства о пожарной безопасности выявлены нарушения п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.3, [Правил](#) противопожарного режима в РФ (Далее - Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390.

В нарушение изложенных требований законодательства, в МБОУ «Средняя школа №2» г. Велижа лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность, не прошло обучение мерам пожарной безопасности, в связи с чем внесено 1 представление, которое рассмотрено, нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в МБОУ «Средняя школа №2» г. Велижа осуществляется эксплуатация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленных в 2006 и достигших предельного срока службы.

Такие же нарушения выявлены в МБДОУ детский сад №6 г. Велижа и в МБДОУ детский сад №2 г. Велижа.

В связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности по постановлению прокурора района 3 лица привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, назначено наказание в виде предупреждения.

Также в суд направлено 3 иска об обязанности установить АПС, которые рассмотрены и удовлетворены.

Подготовлено прокуратурой района для размещения на сайте