

За четыре месяца 2018 года прокуратурой Велижского района при осуществлении надзора за соблюдением законодательства о защите прав несовершеннолетних выявлено 90 нарушений федерального законодательства, внесено 31 представление об устранении нарушений федерального законодательства, внесено 6 протесов на незаконные правовые акты образовательных организаций, направлено в суд 4 иска в защиту прав несовершеннолетних.

Прокуратурой Велижского района на основании задания прокуратуры области проведена проверка соблюдения законодательства в части обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающим жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Правилами противопожарного режима (п. 61) (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) на руководителя организации возложена обязанность по обеспечению исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах).

Согласно п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния организация должна принять меры по созданию новой системы.

В нарушение изложенных требований законодательства в МБОУ «Средняя школа №2» г. Велижа осуществляется эксплуатация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленных в 2006 и достигших предельного срока службы.

Аналогичные нарушения выявлены в МБДОУ детский сад №6 г. Велижа МБДОУ детский сад №2 г. Велижа.

В связи с изложенным в Велижский районный суд направлено 3 исковых заявления с требованием возложения обязанности на Администрацию МО «Велижский район» выделить из бюджета МО «Велижский район» финансовые средства для системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о

пожаре, и возложения обязанности на указанные образовательные организации после выделения финансовых средств установить систему пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре. Иски рассмотрены судом и удовлетворены.

Кроме того, на основании постановления прокурора района о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности привлечены к административной ответственности в виде предупреждения руководители трех вышеуказанных образовательных организаций.

Подготовлено прокуратурой района 25.05.2018