



ГЗ ПЭ80 SDR11
Дн110х10.0

ГТ ПЭ80 SDR17.6
Дн90х5.2

Врезка в г/п
ГЗ Дн110х10,0 к ГРП
д. Арютинко

Линия размещения листов л.10'с л.6

- Примечание:
1. Диаметры и длины труб см. там 5 пояснительная записка (технические решения).
 2. Детальная трассировка и протяженность газопроводов определяется на стадии рабочего проектирования.
 3. Количество и наименование социальных и производственных объектов см. там 5 приложение.
 4. Трассу межпоселкового газопровода см. лист Схема газоснабжения М 1:15000.
 5. Гидравлический расчет см. там 5.

л.11

	л.10	л.9
	л.6	л.5
л.8	л.4	л.3
л.7	л.2	л.1

						КГП-22-13/Г			
						Смоленская область, Велижский район, Велижское городское поселение			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Корректировка генерального плана	Стадия	Лист	Листов
Разраб	Шустова						НИР	10	11
Разраб	Фигурова					Схема газоснабжения. М 1:2000.	ООО "БИНОМ"		
ГИП	Сенченко								